



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

Головне управління
Держпродспоживслужби в
Дніпропетровській області

(назва установи)

м. Дніпро, вул. Філософська, 39-а, 49006

(місцезнаходження)

+380 (56) 7708322, факс+380 (56) 7708325

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Головного управління
Держпродспоживслужби в
Дніпропетровській області

(посада)

А.Ю. Кондратьєв

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 17.02 2017

№ 05.03.02-04/ 398

Композиції полімерні (піна монтажна) згідно ТУ У 20.3-35739046-001:2012 «Композиції полімерні»

(об'єкта експертизи)

Код за ДКПП 20.30.11-70.00

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Для монтажу та ущільнювання дверних коробок, віконних рам та інших конструкцій, для ізоляції розводжених сіток, ущільнення швів та тріщин, заповнення різних пустот

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ «ПРОКСІ-УКРАЇНА», Україна, 52072, Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Старі Кодаки, вул. Аеропорт, б.37, код ЄДРПОУ: 35739046

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «ПРОКСІ-УКРАЇНА», Україна, 52072, Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Старі Кодаки, вул. Аеропорт, б.37, код ЄДРПОУ: 35739046

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Вітчизняний виробник

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: ТУ У 20.3-35739046-001:2012 «Композиції полімерні»; ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги». Органолептичні показники: запах зразка - не більше 2 балів; міграція хімічних речовин в повітряне середовище, мг/м³: формальдегід - 0,003; бензол - 0,1; бутилацетат - 0,1; ГМДА - 0,001; ацетальдегід - 0,01; стирол - 0,002; вінілацетат - 0,15; метилметакрилат - 0,01; ацетон - 0,35.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи **Композиції полімерні (піна монтажна) згідно ТУ У 20.3-35739046-001:2012 «Композиції полімерні», код ДКПП 20.30.11-70.00 відповідають** вимогам діючого санітарного законодавства України, за умови дотримання вимог цього висновку **можуть бути використаними** в заявленій сфері застосування.